

	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ANTECKNINGAR
10. Trottoarkanter med alltför utjämnade kortsidor (ex avfasn. vid övergångsställe, anslutning till gångväg).		3	4													Innebär problem att identifiera var trottoarkanten börjar resp. slutar.
11. Dåligt dränerade gång- och körvägar.		2	2		3	2	1	2					3	3		
12. Avsaknad av ledstänger i branta lutningar.		1	1		4	3	4						1		1	
13. Avsaknad av/för långt mellan vilplan i lutningar (max 6 m mellan vilplan).					3	3	4						3	2	2	
14. Dålig allmänbelysning längs förflyttningvägar (s 40, 42).	1	2		3	2			1					3	3	1	Notera om bedömningen skett i dagsljus eller i mörker! Här avses "allmänbelysning", jfr A 15 som avser "där man sätter fötterna".
15. Dålig belysning av ytbelägg (s 40).		4														
16. Komplicerade/ologiska förflyttningvägar till/från entré.	2	1	3				1						1	1		
Parkering																
17. Smal uppställningsplats för bil (alla smalare än 3,6 m - minst en plats måste ha detta mått. Garage min bredd 3,6 m. Se s 36-37).					1	1							4	4	3	
18. Uppställningsplats för bil långt från entrén (mer än 25 m gångavstånd, se s 35).	4				1	1	4						1	1		
19. Av/påstigningszoner långt från entrén (mer än 10 m, se s 35).		3	3				4						1	1		Notera om det finns (låsbar) bom eller andra hinder .
20. Vind/väderskydd saknas i på/avstigningszonen. Se s 35.					1	1	3						3	3		

	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ANTECKNINGAR
21. Instabil ytbeläggning på uppställningsplatsen (lös grus, sand lera, etc).		1	1		3	3	3	4					3	3		
<i>Punkterna A22-A28 bedöms endast för flerfamiljsfastigheter!</i>																<i>Jämför A18, här bedöms endast uppmärkt plats.</i>
22. <u>Markerad</u> handikapparkering inom 10 m från entrén saknas.	3							3					3	3		
23. Korsande fordonstrafik vid förflyttning från handikapparkering till entré.	3	3	3		1	1							1	1		
<u>Sittplatser</u>																
24. Avsaknad av/för få sittplatser (Ska finnas var 25:e m de första 100 m närmast entrén, därefter minst var 100:e m, s 41).					3	3	4						3		2	
25. Extremt låga, höga eller smala sittytor (sithöjd 0,5 m, mm, se s 41).					3	3	3					3	3	3	3	
26. Ojämn mark vid sittplatser.					3	3	1						3	3		
27. Otillräckligt manöverutrymme vid sittplatser (1,5 x 1,5 m, s 25-29, 41).													3	4		
28. Möbler placerade i förflyttningsvägen.		3	3										3	3		

	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ANTECKNINGAR
8. Olämplig utformning av glaspartier (s 62, 175-76).	1	3	3										1	1		
9. Dörrar som inte stannar i öppet läge/stängs snabbt (s 62).	2	3	4		3	3	3						3	3	1	Observera skillnaden mellan A9 och A10.
10. Dörrar som inte går att spärra i öppet läge (låsanordn/spärr krävs).					3	2	3						3	3	1	
11. Komplicerad/ologisk öppningsprocedur.	4	1	3			3							1	1		Notera om det finns porttelefon, kodlås, etc, och i så fall dess placering.
Trappor (s 51-53)																Notera höjdskillnaden från markplan till trappplanet.
12. Trappor enda förflyttningsvägen (hiss/ramp saknas).		3	3		3	3	3				1		3	4	1	
13. Grunda trappsteg/trappsteg med ojämnt djup (s 52).	3	3	3		3	3	3						3		3	
14. Extremt höga, låga och/eller oregelbundna sättsteg (s 52).		3	3		3	3	3						3		3	
15. Utskjutande trappnosar/trappa utan sättsteg, sk öppna trappsteg (s 52).		1	1										3			
16. Avsaknad av ledstänger (krävs vid båda sidor, s 52, 174).	1	2	2		3	3	3						4			Notera om ledstång saknas vid ena eller bägge sidorna!
17. För korta ledstänger (måste fortsätta 0,3 m före/efter trappan utan avbrott vid vilplan, s 52, 174).	1	1	1		1	1	1						2			Kravet anses uppfyllt om <u>en av ledstångerna</u> är heldragen över vilplan.

	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ANTECKNINGAR
18. För högt/lågt placerade ledstänger (högre/lägre än 0,9 m, s 52, 174).					1	1	1						1			Ta måttet från trappstegets mittpunkt!
19. Avsaknad av taktill markering för trappa i förflyttningssvågen (s 52-53).		3	4													
20. Visuellt omgivning som drar uppmärksamheten från trapporna.	1	3														
21. Visuellt mönster på ytbeläggningen kamouflerar trappstegen.	1	3														Avser även "avsaknad av visuellt mönster" i de fall detta innebär problem!
22. Dålig belysning av gångyta och/eller ledstänger (s 45, 48-49, 54).			4													Observera även tillräcklig tid vid ljusautomatik!
Ramper																
23. För branta lutningar (max lutning 1:12).					3	3	3						3	3		
24. Långa sträckor utan vilplan (max 6 m, s 49-50).					3	3	3						3	3		
25. Rampens yta medför halkrisk.					3	3							3	3		
26. Avsaknad av ledstänger (krävs vid båda sidor, utan avbrott, s 49-50).					3	3	3						3	3		
27. Avsaknad av avåkningskydd (helt eller delvis, s 49-50).		3	3										3	3		

	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ANTECKNINGAR
Hissar (s 54-59)																Gör en notering om hiss finns eller ej! Hissdörrens bredd bedöms under B1!
28. Hissen stannar inte i nivå med anslutande golv.		3	3		3	3		3					3	3		
29. Bred springa mellan hissen och anslutande golv (max 3 cm).	1	3	3		2	3		3					3	3		
30. Tunga dörrar utan automatik.					3	3	3		3		4		3	3	1	
31. Dörrautomatik på slagdörrar.	1	3	3													
32. Dörrar som inte stannar i öppet läge/stängs snabbt.		2	3	4		3	3	3					3	3	1	
33. Dörrar som inte går att spärra i öppet läge (låsanordn/spärr krävs).					3	2	3						3	3	1	
34. Hissen stannar tvärt.					1	1							1			
35. Ledstång saknas i hissen.					1	1	1						1			
36. Sittplats saknas i hissen.					3	1	2						3			
37. Trång hiss (min 1,1 x 1,4 m, s 55).													1	3	3	
38. Ologisk utformning av kontroll- och manöverorgan (s 56-57).		3	3	3												Notera om reglage måste aktiveras (t ex knapp intryckt) under hela färd!
39. Kontroll- och manöverorgan för högt/lågt placerade (s 55-56).								2	3	1		1	2	4	1	

	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ANTECKNINGAR
40. Manöverorganens utformning kräver god handfunktion (s 56-57).										3	4					
41. Auditiv signal då hissen kommer saknas.	1	3	4				3						1	1	1	
42. Visuell signal då hissen kommer saknas.				3			3						1	1	1	
43. Hissignalerna anger inte hissens riktning.	3	3	4	3			3						1	1	1	
Uteplats/balkong																
44. Uteplats/balkong saknas.		1	1		1	1	1					1	2	2	1	
45. Uteplats/balkong för smal (min bredd 1,5 m, s 145).													3	4		<i>Notera om uteplats/balkong används som entré!</i>
46. Smal dörr (min fritt mått 0,85 m, s 146).													3	4	1	
47. Hög tröskel/nivåskillnad/trappsteg (max 25 mm, s 145).		3	3		3	3		1					3	4		
48. Breda springor i golvet (max 5 mm, s 145).													3	3		
49. Brant utjämning av nivåskillnad. (lutning max 1:12, s 145).					3	3	3						3	3		

C. INOMHUSMILJÖ

Allmänt (s 128)

1. Trappsteg/trösklar/nivåskillnader mellan rum/golvtytor (max 25 mm).

	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ANTECKNINGAR
																Observera: Bedömningen är kopplad till begreppet "nödvändiga bostadsfunktioner"! (Gäller särskilt trappor, dörrbredder).
1. Trappsteg/trösklar/nivåskillnader mellan rum/golvtytor (max 25 mm).		3	3		3	3		1					3	4		
2. Komplicerade/ologiska förflyttningsvägar (s 129).	3	3	3				4						1	1		
3. Smala passager/korridorer i förhållande till fast inredning/byggnadsutformning (min 1,3 m, s 131).													3	4	1	Observera skillnaden mellan item C3 och C9!
4. Smala dörrar (fritt mått min 0,80 m, s 146-47).													4	4	1	
5. Hala golvbeläggningar (hygienrum bedöms separat) (s 96-97).		3	3		3	3	1						3		1	
6. "Luddiga"/lösvävda/mjuka golvbeläggningar (s 96-97).							1						1	3		
7. Lösa småmattor.					3	2	1						2	3		
8. Lösa sladdar etc på golvet.					3	2	1						2	3		
9. Otillräckliga manöverytor i förhållande till möblering/flyttbar inredning (s 26-27)		2	3		3	3							3	4	1	Observera skillnaden mellan item C3 och C9!
10. Otillräckliga manöverytor där vändning krävs (min 1,3 x 1,3 m, s 26-27).						2							3	4	1	

	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ANTECKNINGAR
11. Olämplig utformning av garderober/ klädkammare (s 144-45).		1	1						3				2	3		
Trappor																
12. Trappa till ovanvåning med nöd- vändiga bostadsfunktioner.		3	3		3	3	3				1		3	4	1	
13. Trappa till källarplan med nöd- vändiga bostadsfunktioner.		3	3		3	3	3				1		3	4	1	
14. Trappor finns, men alla nödvändiga bostadsfunktioner är belägna på bottenplanet.		1	1		1	1	1				1		1	1	1	
15. Grunda trappsteg/trappsteg med ojämmt djup (s 52).		3	3	3		3	3	3					3		3	
16. Extremt höga, låga och/eller oregelbundna sättsteg (s 52).		3	3		3	3	3						3		3	
17. Utskjutande trappnosar/trappa utan sättsteg, sk öppna trappsteg (s 52).		1	1										3			
18. Avsaknad av ledstänger (krävs vid båda sidor, s 52).		1	1	1		3	3	3					4			
19. För korta ledstänger (måste fortsätta 0,3 m före/efter trappan utan avbrott vid vilplan, s 52, 174).		1	1	1		2	2	2					3			

C12-C14 avser trappor mellan våningsplan = hiss saknas.
Mer än ett av dessa item kan markeras.

Notera om ledstång saknas vid ena eller bägge sidorna!

	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ANTECKNINGAR
20. För högt/lågt placerade ledstänger (högre/lägre än 0,9 m, s 52, 174).					3	3	3						4			Ta måttet från trappstegets mittpunkt!
21. Avsaknad av taktill markering för trappa i förflyttningvägen (s 52-53).		3	4													
22. Visuell omgivning som drar uppmärksamheten från trapporna.		3														
23. Visuellt mönster på ytbeläggningen kamouflerar trappstegen.	1	3														Avser även "avsaknad av visuellt mönster" i de fall detta innebär problem!
24. Dålig belysning av gångyta och/eller ledstänger (s 45, 48-49, 54).		4														
<u>Kök, tvättstuga, grovkök (s 131-35, 148)</u> <i>Avser inredning och utrustning mm. Tillgängligheten för att komma till/in i tvättstuga bedöms dels allmänt under UTOMHUSMILJÖ, dels vid C99.</i>																Ännu fler detaljer är viktiga vid bedömning av dessa utrymmen! Notera t ex om det finns spishäll separat från ugn, säkerhetstimer, mm!
25. Otillräckliga manöverytor kring vitvaror/förvaringsenheter (betjäningsyta min 1,2 m framför inredning). Otillräcklig yta pga möblering bedöms under C9.		3	3		3	3	1		3				3	4	1	
26. Väggskåp/förvaringsmöjligheter placerade extremt högt (lägsta hyllplanet högre än 0,5 m över arbetsyta).		3	3		4	3	3	2	4	3	4	3	3	4	3	Notera om det finns höj- och sänkbara enheter i köket!

	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ANTECKNINGAR
<i>För bedömning av manöverorgan/kontroller: se s 111-15, 178. Resp hinder markeras om en eller flera fasta funktioner i kök/grovkök/tvättstuga vållar problem.</i>																<i>Ej inbyggd mikroögsugn ska INTE bedömas, men notera gärna om dess grepp eller placering är problematiska!</i>
36. Ologiskt utformade manöverorgan.	4	2	3													
37. Stor kraft krävs för aktivering av kontroller (s 113).							3			1			3		1	
38. Mycket känsliga lättaktiverade kontroller (s 113).	3	3	3		3					1	1					
39. Användandet kräver intakt finmotorik (s 112-13).	1				3					1			1			<i>Avser finmotorisk, sammansatt "manipulation", jfr C 47.</i>
40. Mycket små kontroller (s 113-14).		2	2							3	2					
41. Mycket stora kontroller (s 113-14).										2	3					
42. Vridande handledsrörelser krävs.										2	4					
43. Komplexa manövrer (>ett moment/ en rörelse) och god precision krävs (s 113).	2		1		2					1	1		1			
44. Tvåhandsfunktion krävs.										1	4		3			
45. Handfunktion krävs.										3	4		3			
46. Fotfunktion krävs.					2								1	4		
47. Fingerfunktion (dvs isolerade grepp, t ex pinch- och lateralgrepp) krävs.										2	4					

	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ANTECKNINGAR
48. > 50% av apparater/kontroller mycket högt placerade (högre än 1,2 m över golv).								2	3	1			2	4	1	Gäller strömställare, eluttag, handtag till skåp och lådor, etc.
49. > 50% av apparater/kontroller mycket lågt placerade (lägre än 0,7 m över golv).												1	1		1	Gäller strömställare, eluttag, handtag till skåp och lådor, etc.
Hygienutrymme (s 64-70)																Manöverutrymme bedöms under C9 och/eller C10! För åtgärdsplanering: Notera gärna hygienutrymmets mått här!
50. Avsaknad av sittmöjlighet i dusch/bad.					2							3	3	3	1	
51. Avsaknad av stödhandtag vid dusch/bad och/eller wc.		1	1		4	4	4					4	4	4	1	
52. Stödhandtag svåra att nå (avser ej höjd utan t ex inträngd eller på annat sätt svår placering).					1	1	1		3			1	1	1		Observera skillnaden mellan item C52 och C55!
53. Stödhandtag högt placerade (s 67).														1		
54. Stödhandtag lågt placerade (s 67).													1			
55. Stödhandtag olämpligt placerade (s 67).					1		2					2	1	1		Avser placering som försämrar utvecklingen av kraft vid uppresning, t ex lodrät placering.
56. Stödhandtag ej hand/greppvänligt utformade (s 67).						1			1	4			1	1		
57. Stödanordningarnas placering hindrar användandet av/förflyttningen kring utrustning.													4	4	1	

	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ANTECKNINGAR
<i>Manöverorgan/kontroller i hygienutrymme avser fasta funktioner, t ex vattenkranar, handtag till badrumsskåp mm (s 111-15, 178). Tvättmaskin/torktumlare placerad i hygienutrymme bedöms under tvättstuga.</i>																<i>Notera om det finns tekn hjälpmedel i form av kranöppnare, etc.</i>
58. Ologiskt utformade manöverorgan.	4	2	3													
59. Stor kraft krävs för aktivering av kontroller (s 113).							3			1			3		1	
60. Mycket känsliga lättaktiverade kontroller (s 113).	3	3	3			3				1	1					
61. Användandet kräver intakt finmotorik (s 112-13).	1					3				1			1			<i>Avser finmotorisk, sammansatt "manipulation", jfr C 69.</i>
62. Mycket små kontroller (s 113-14).		2	2							3	2					
63. Mycket stora kontroller (s 113-14).										2	3					
64. Vridande handledsrörelser krävs.										2	4					
65. Komplexa manövrer (>ett moment/ en rörelse) och god precision krävs (s 113).	2		1			2				1	1		1			
66. Tvåhandsfunktion krävs.										1	4		3			
67. Handfunktion krävs.										3	4		3			
68. Fotfunktion krävs.					2								1	4		

	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ANTECKNINGAR
78. Toalettpappershållare otillgängligt placerad (mer än 0,4 m från WC-stolen, annan höjd än ca 0,8 m över golv, placerad på väggen bakom WC-stolen, etc, s 70).			1		1		1	2	1						1	
79. Förvaringsskåp, handdukhängare etc otillgängligt placerade (rek höjd 0,9-1,2 m över golv, s 70).			1		1	1		1	2						3	
80. Duschplats med kanter/nivåskillnad överstigande 25 mm.					1							3	3	3		<i>Notera gärna duschplatsens storlek, vattenavrinning, mm!</i>
81. Badkar istället för duschplats.					3							2	3	4	1	<i>Notera eventuell speciell problematik avseende badkarets utformning!</i>
82. Hal golvbeläggning (s 70, 96-97).		3	3		3	3	1						3		1	
<u>Övriga kontroll- och manöverorgan</u>																
<i>Avser fönster- och dörrbeslag, lås, strömställare, m fl fasta installationer. Se ordlistan i manualen. Kök och hygienutrymme bedöms separat.</i>																
83. Ologiskt utformade manöverorgan.	4	2	3													
84. Stor kraft krävs för aktivering av kontroller (s 113).							3			1			3		1	
85. Mycket känsliga lättaktiverade kontroller (s 113).		3	3	3		3				1	1					
86. Användandet kräver intakt finmotorik (s 112-13).	1					3				1			1			<i>Avser finmotorisk, sammansatt "manipulation", jfr C 94, t ex äldre fönsterbeslag med "öglor".</i>

	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ANTECKNINGAR
87. Mycket små kontroller (s 113-14).		2	2							3	2					
88. Mycket stora kontroller (s 113-14).										2	3					
89. Vridande handledsrörelser krävs.										2	4					<i>Tex patenkläröred.</i>
90. Komplexa manövrer (>ett moment/ en rörelse) och god precision krävs (s 113).	2		1		2					1	1		1			
91. Tvåhandsfunktion krävs.										1	4		3			
92. Handfunktion krävs.										3	4		3			
93. Fotfunktion krävs.					2								1	4		
94. Fingerfunktion (dvs isolerade grepp, t ex pinch- och lateralgrepp) krävs.										2	4					<i>Tex patenkläröred.</i>
95. > 50% av apparater/kontroller mycket högt placerade (högre än 1,2m över golv).								2	3	1			2	4	1	
96. > 50% av apparater/kontroller mycket lågt placerade (lägre än 0,7 m över golv).												1	1		1	<i>Gäller även vägguttag!</i>

Bostadskomplement (s 148-50)

Tillgänglighet via gångvägar etc utomhus bedöms under UTOMHUSMILJÖ. Hel våningstrappa bedöms vid C12-24. Notera ytterl hinder avseende förflyttningsvägar inomhus under ANTECKNINGAR!

97.Förrådsutrymmen kan endast nås via trappsteg/tröskel eller annan nivåskillnad. (överstigande 25 mm)

98.Olämplig utformning av förråd (inkluderar dörrutformning, s 149-50).

99.Tvättstuga kan endast nås via trappsteg/tröskel eller annan nivåskillnad (överstigande 25 mm).

100.Olämplig utformning av dörr till tvättstuga (fritt mått 0,85 m, tyngd etc). I övrigt bedöms utrustn under C25-49.

A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ANTECKNINGAR	
																Notera om vägen är så lång att det i sig är ett hinder, samt om man förflyttar sig inom- eller utomhus!
		3	3		3	3		1					3	4		
		1							2		1		3	3		
		3	3		3	3		1					3	4		
					1			1		2		1		3	4	1

