

Miljökomponenten

Miljökomponenten, det fullständiga instrumentet Housing Enabler. © Susanne Iwarsson & Björn Slaug 2010.

Personkomponenten / funktionsprofil	Ja		A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Urspr. Nr. ^b
	Ja	Nej															
A. UTMIHUS KRING FASTIGHETEN	BEDÖMNING		A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	ANTECKNINGAR
Allmänt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej															A1
A1. Gångyta smalare än 1,5 m. <i>Bredd 1,0 m acceptabel förutsatt att det finns 1,5 m vändzoner med minst 10 m mellanrum.</i>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej															
	<input type="checkbox"/> Ej/Bedömt		s 304				3	3							3	3	
A2. Oregelbunden/ojämn ytbeläggning (oregelbundenheter i ytan, skarvar, lutande partier, sprickor, gropar : 5 mm eller mer).	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej															
	<input type="checkbox"/> Ej/Bedömt		s 305	2	3	1	1	3						1	3	3	A2&4
A3. Instabil ytbeläggning (löst grus, sand, lera, etc). <i>Markeras om det medför svårigheter att t ex köra rullstol eller rullator.</i>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej															
	<input type="checkbox"/> Ej/Bedömt			2	3	3	3	2						1	3	4	A3
A4. Branta lutningar (mer än 1:20). <i>Avser ej ramp vid entré; sådan bedöms under B22.</i>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej															
	<input type="checkbox"/> Ej/Bedömt		s 96	2	3	2	2	3						1	3	3	A5
A5. Gångvägar med trappsteg. <i>Alternativ väg med ramp som uppfyller kraven accepteras.</i>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej															
	<input type="checkbox"/> Ej/Bedömt		s 98	2	3	3	3	3	1					1	3	4	A6
A6. Avsaknad av/otillräckliga taktila varningar vid nivåskilnader/andra faror.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej															
	<input type="checkbox"/> Ej/Bedömt		s 100	1	2												A7
A7. Höga trottoarkanter (högre än 4 cm).	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej															
	<input type="checkbox"/> Ej/Bedömt		s 304	1	1	3	3	3	1						3	4	A8
A8. Branta utjämnningar av trottoarkanter.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej															
	<input type="checkbox"/> Ej/Bedömt														3	3	A9

^a (Svensson, 2008), ^bHousing Enabler – Ett instrument för bedömning och analys av tillgänglighetsproblem i boendet (Iwarsson & Slaug, 2000)

A. UTMUHUS KRING FASTIGHETEN	BEDÖMNING	Bygg ikapp-, sidhän- visning	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	ANTECKNINGAR	Urspr. Nr. ^b
A9. Dåligt dränerade gång- och körvägar.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt			2	2	3	2	1	2						3	3		A11
A10. Avsaknad av ledstänger i branta lutningar. <i>Ledstång vid endast en sida räcker.</i> <i>Definition av "brant", se A4.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 285	1	1	4	3	4								1			A12
A11. Avsaknad av/för korta/för långt mellan viplan (2 m långt) i lutningar (max 6 m mellan viplan).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 96				3	3	4							3	2		A13
A12. Bristande/ojämn/bländande allmänbelysning längs förflytningsvägar. <i>Notera om bedömningen skett i dagsljus eller i mörker!</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt																	A14
A13. Bristande/ojämn/bländande belysning av ytbeläggning.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 311	1	2		1	2			1					3	3		A15
A14. Komplexerade/ologiska förflytningsvägar till/från entré.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 311	1	4														A16
Parkering	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt		2	1	3				1						1	1		
A15. Uppställningsplats för bil långt från entrén (mer än 25 m gångavstånd).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 321	4			1	1	4							1	2		A18
A16. Av/påstigningszoner långt från entrén (mer än 5 m). <i>Notera om det finns en läst bom.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 322		3	3			4							1	2		A19

A. UTMUHUS KRING FASTIGHETEN	BEDÖMNING	Byggnikapp-, sidhänvisning	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	ANTECKNINGAR	Urspr. Nr. ^b
A17. Vind/väderskydd saknas i på/avstigningszonen.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 324				1	1	3							3	3		A20
A18. Ej fast, jämn och halkfri ytbeläggning på uppställningsplatsen (löst grus, sand lera, etc).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 321	1	1		3	3	3	4						3	3		A21
<i>Punkterna A19 - A24 bedöms endast för flerfamiljsfastigheter!</i>																		
A19. Skyltd parkering för personer m funktionsnedsättning inom 10 m från entrén saknas.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 323	3							3					3	3		A22
Sittplatser																		
A20. Avsaknad av/för få sittplatser (Ska finnas var 25:e m närmast entrén, därefter minst var 100:e m).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 312				3	3	4							3			A24
A21. Låg/hög sthöjd (utanför intervallet 45-50 cm)/avsaknad av armstöd.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 312				1	1	1						1	1	1		A25
A22. Ojämn/instabil mark vid sittplatser.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 312				3	3	1							3	3		A26
A23. Otillräckligt manöverutrymme vid sittplatser (1,5 x 1,5 m).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 312													3	4		A27
A24. Möbler placerade i förflyttningsvägen.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 312		3	3										3	3		A28

A. UTMUHUS KRING FASTIGHETEN	BEDÖMNING	Bygg likapp-, sidhän- visning	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	ANTECKNINGAR	Urspr. Nr. ^b											
Övrigt																													
A25. Söprum/soptunna kan endast nås via trappsteg / annan nivåskillnad (mer än 15 mm). <i>Observera att en förflyttningsväg som bedöms under andra avsnitt /NTE ska bedömas en gång till här!</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> <i>Ej/Bedömt</i>	s 248	3	3	3	3	3	3	3	1				3	4			A29											
A26. Brevlåda/brevinkast kan endast nås via trappsteg/annan nivåskillnad (mer än 15 mm).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> <i>Ej/Bedömt</i>	s 223	3	3	3	3	3	3	3	1				3	4			A30											
A27. Soptunna/sopkärl svåra att nå (annan höjd än 0,8-1,0 m över mark, eller annat problem). <i>Avser måttet till objektens öppning; alla kärl inklusive "barter/holk".</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> <i>Ej/Bedömt</i>	s 223 s 249											3	3	4			A31											
A28. Brevlåda svår att nå (annan höjd än 0,8-1,1 m över mark, ingen korg på insida av lägenhetsdörr, annat problem).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> <i>Ej/Bedömt</i>	s 223 s 249											3	3	1	3	2	1	3	2	1	3	3	4	3	4			A31

B. ENTRÉER	BEDÖMNING	Bygg likapp-, sidhän- visning	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	ANTECKNINGAR	Urspr. Nr. ^b
<p>Avser trappor, ramper och hissar utomhus och/eller i trapphus. Trappor i själva bostaden bedöms under C. INOMHUSMILLJÖ.</p> <p>Observera att uteplats bedöms under speciell rubrik nedan. Alla mått = fritt mått.</p> <p>Notera om det finns flera alternativa entréer och i så fall vilken/vilka som används mest frekvent!</p> <p>Allmänt</p> <p>B1. Smala dörröppningar (mindre än 84 cm fritt mått). Gäller samtliga dörrar från entré- till lägenhetsdörr (motsv), även dörr till hiss!</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt</p>		s 102													3	4		B1
<p>B2. Höga trösklar och/eller trappsteg vid entré (mer än 15 mm). Gummrillist: Pressa ner och mät högsta höjden.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt</p>		s 110		3	3	3	3	3	1						3	4		B2
<p>B3. Otilräckligt manöverutrymme vid dörrar (fri yta mindre än 1,5 x 1,5 m, utanför och innanför, 70 cm vid dörrrens öppningssida vid huvudentré, 50 cm vid lägenhetsdörr). Avser fri yta; obs skillnaden mellan B3 och B5!</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt</p>		s 85													3	4		B3
<p>B4. Hindrande dörrslagningar. Avser dörrblad som är "i vägen" vid öppning och/eller stängning .</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt</p>				1	1										1	4		B4

B. ENTRÉER	BEDÖMNING	Bygg likapp-, sidhän- visning	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	ANTECKNINGAR	Urspr. Nr. ^b
B5. Viplan saknas framför entrédörrar (yta med max lutning 1:50, mindre än 1,5 x 1,5 m). <i>Avser plan yta; obs skillnaden mellan B3 och B5!</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 112													3	3		B5
B6. Tung dörrar, automatik saknas.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 109				3	3	3	3	3	3	4						B6
B7. Dörrautomatik på slagdörrar.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 109	1	3	3													B7
B8. Olämplig utformning av glaspartier.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 107	1	3	3										1	1		B8
B9. Dörrar som inte stannar i öppet läge/stängs snabbt.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 109	2	3	4	3	3	3	3	3					3	3		B9
B10. Dörrar som inte går att spärra i öppet läge (åsanordning/spärr krävs).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt					3	2	3	3	3					3	3		B10
B11. Komplexerad/ologisk öppningsprocedur. <i>Innefattar även porttelefon.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 85	4	1	3	3				1	1	1	1	1	1	1		B11
Trappor																		
B12. Trappor enda förflyttningsvägen (hiss/ramp saknas).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt			3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	3	4		B12
Om M markerats: Ringa in för 12 extrapoäng.																		
Annars, om B1, B2, D, E, F eller L markerats (men inte M): Ringa in för 9 extrapoäng.																		
Annars, om enbart J markerats: Ringa in för 3 extrapoäng																		
																Extrapoäng	12	
																Extrapoäng	9	
																Extrapoäng	3	

B. ENTRÉER	BEDÖMNING	Bygg ikapp-, sidhän- visning	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	ANTECKNINGAR	Urspr. Nr. ^b
B30. Dörrar som inte stannar i öppet läge/stängs snabbt.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt		2	3	4	3	3	3	3						3	3		B32
B31. Dörrar som inte går att spärra i öppet läge (läsanordn/spärr krävs).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt					3	2	3							3	3		B33
B32. Hissen stannar tvärt.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt					1	1								1			B34
B33. Ledstång saknas i hissen.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 120				1	1	1							1			B35
B34. Stitplats saknas i hissen.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 121				3	1	2							3			B36
B35. Trång hiss (mindre än 1,1 x 1,4 m).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 117													1	3		B37
B36. Ologisk utformning av reglage och manöverorgan. <i>Notera om reglage måste aktiveras (t ex knapp intryckt) under hela färden!</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 120	3	3	3													B38
B37. Reglage och manöverorgan för högt/lågt placerade (enmat mått än 0,9-1,0 m). <i>Avser både utanför och inuti hissen.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 120								2	3	1		1	2	4		B39
B38. Manöverorganens utformning kräver god handfunktion.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 121														3	4	B40

B. ENTRÉER	BEDÖMNING	Bygg likapp-, sidhän- visning	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	ANTECKNINGAR	Urspr. Nr. ^b
B39. Auditiv signal då hissen kommer saknas.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 121	1	3	4			3							1	1		B41
B40. Visuell signal då hissen kommer saknas.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 121				3		3							1	1		B42
B41. Hissignalerna anger inte hissens riktning.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 121	3	3	4	3		3							1	1		B43
Uteplats/balkong																		
B42. Uteplats/balkong för smal (smalare än 1,5 m). <i>Krävs "anordnad" plats, inte bara gräsmatta, el dyl. Notera om uteplats/balkong används som entré!</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 214													3	4		B45
B43. Smal dörr (mindre än 84 cm, fritt mått).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 215													3	4		B46
B44. Hög tröskel/nivåskillnad/trappsteg (mer än 15 mm).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 110	3	3	3	3	3	3	1						3	4		B47
B45. Breda springor i golvet (mer än 5 mm).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt														3	3		B48
B46. Brant utjämnning av nivåskillnad. (lutning mer än 1:20).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 114													3	3		B49

C. INOMHUS	BEDÖMNING	Bygg ikapp-, sidhän- visning	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	ANTECKNINGAR	Urspr. Nr. ^b
Allmänt																		
C1. Trappsteg/trösklar/nivåskillnader mellan rum/golvtytor (mer än 15 mm). <i>Gummilist: Pressa ner och mät högsta höjden.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 111	3	3	3	3	3	3	3	1					3	4		C1
C2. Komplexerade/ologiska förflyttningsvägar.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 58	3	3	3				4						1	1		C2
C3. Småa passager/korridor i förhållande till fast inredning/ byggnadsformning (mindre än 1,3 m). <i>Observera skillnaden mellan bedömningspunkterna C3 och C5!</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 90													3	4		C3
C4. Småa dörrar (mindre än 76 cm, fritt mått). <i>Gäller även valv etc utan dörr/dörrblad.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 215													4	4		C4
C5. Otillräckliga manövertytor i förhållande till möblering/flyttbar inredning. <i>Observera skillnaden mellan bedömningspunkterna C3 och C5!</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 192	2	3	3	3	3	3	3						3	4		C9
C6. Otillräckliga manövertytor där vändning krävs (mindre än 1,3 x 1,3 m) <i>(avser ej hygienrum, bedöms separat).</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 191							2						3	4		C10
C7. Olämplig utformning av garderober/klädkammare.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 212		1	1						3				2	3		C11

C. INOMHUS	BEDÖMNING	Bygg ikapp-, sidhän- visning	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	ANTECKNINGAR	Urspr. Nr. ^b
Trappor C8 - C10 avser trappor mellan våningsplan = hiss saknas. Mer än en av dessa bedömningspunkter kan markeras.	<input type="checkbox"/> Ja																	C12
	<input type="checkbox"/> Nej												1		3	4		
	<input type="checkbox"/> Ej/Bedömt																	
C8. Trappa till ovanvåning med nödvändiga bostadsfunktioner.	<input type="checkbox"/> Ja																	C13
	<input type="checkbox"/> Nej												1		3	4		
	<input type="checkbox"/> Ej/Bedömt																	
C9. Trappa till källarplan med nödvändiga bostadsfunktioner.	<input type="checkbox"/> Ja																	C14
	<input type="checkbox"/> Nej												1		1	1		
	<input type="checkbox"/> Ej/Bedömt																	
C10. Trappor finns, men alla nödvändiga bostadsfunktioner är belägna på bottenplanet.	<input type="checkbox"/> Ja																	C15
	<input type="checkbox"/> Nej												1		1	1		
	<input type="checkbox"/> Ej/Bedömt																	
C11. Grunda trappsteg (lägre än 26 cm)/trappsteg med öjämmt djup.	<input type="checkbox"/> Ja																	C16
	<input type="checkbox"/> Nej																	
	<input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 100	3	3	3	3	3	3	3	3					3			
C12. Höga, låga och/eller oregelbundna Sättsteg (annan höjd än 15-17 cm).	<input type="checkbox"/> Ja																	C17
	<input type="checkbox"/> Nej																	
	<input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 100																
C13. Utskjutande trappnosar/trappa utan sättsteg (dvs öppna trappsteg).	<input type="checkbox"/> Ja																	C18
	<input type="checkbox"/> Nej																	
	<input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 100	1	1														
C14. Ledstänger saknas/finns endast vid en sida.	<input type="checkbox"/> Ja																	C19
	<input type="checkbox"/> Nej																	
	<input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 285	1	1	1	1	3	3	3	3					4			
C15. För korta ledstänger (måste fortsätta 30 cm före/efter trappan) och/eller med avbrott vid vilplan.	<input type="checkbox"/> Ja																	C19
	<input type="checkbox"/> Nej																	
	<input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 286	1	1	1	1	2	2	2	2					3			

C. INOMHUS	BEDÖMNING	Bygg ikapp-, sidhän- visning	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	ANTECKNINGAR	Urspr. Nr. ^b
C16. För högt/lågt placerade ledstänger (högre/lägre än 90 cm).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 286				1	1	1							1			C20
C17. Avsaknad av taktill markering för trappa i förflyttingsvägen.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 100	3	4														C21
C18. Visuell utformning av ybeläggnings kamouflerar trappstegen.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt		1	3														C23
C19. Bristande/ojämn/bländande belysning av gångyta och/eller ledstänger.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 268		4														C24
Kök, tvättstuga, grovkök Avser inredning och utrustning, inklusive tvätt- och maskintvättning även om den är placerad i hygienrymmet. Utrustning i gemensam tvättstuga bedöms INTE, men att komma till/in i tvättstuga bedöms dels allmänt i sektion A, dels vid C86.		s 196-202																
C20. Ollträckliga manövertor kring vitvaror förvaringsenheter (betjäningssyta mindre än 1,2 m framför inredning). Ollträcklig yta pga möblering bedöms under C5.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 197	3	3		3	3	1		3					3	4		C25
C21. Hyllor/väggskap högt placerade (lägsta hyllplanet mer än 50 cm över arbetsyta eller mer än 1,4 m över gov).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt		3	3		4	3	3	2	4	3	4	3	4	3	4		C26

C. INOMHUS	BEDÖMNING	Bygg ikapp-, sidhän- visning	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	ANTECKNINGAR	Urspr. Nr. ^b	
C22. Arbetsyta i höjd lämplig för sittande arbete saknas (84 cm eller lägre krävs). <i>Avser inredning, ej möbler; knäfritt bedöms vid C24.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt					1		1							3	3		C27	
C23. Låga arbetsytor (84 cm eller lägre). <i>Avser inredning, ej möbler.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt									3					3			C28	
C24. Avsaknad av arbetsytor med knä fria utrymmen (minst 65 cm fri höjd, djup 60 cm, bredd 80 cm). <i>Avser inredning, ej möbler.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt					2		2							2	3		C29	
C25. För djupa arbetsytor (mer än 60 cm).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt										3	1	4		3	3		C30	
C26. För djupa hyllplan (mer än 30 cm). Vid djupare hyllplan krävs utdragbar inredning/karusellinsats. <i>Markeras om mer än 50% av bänk- och högskåpen är för djupa och saknar sådan inredning.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt																	C31	
C27. Spishäll med ordinära plattor. <i>Avser även gasspis, rörplattor, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 199								3		2						C32	
C28. Spishäll "glaskeramik" el dyl.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 199	1	3	4													C33	
C29. Dörrslagningar (inredtörrar) som hindrar tillgängligheten till förvaringsmeter.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt									1					4	4	1	4	C34

C. INOMHUS	BEDÖMNING	Bygg ikapp-, sidhän- visning	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	ANTECKNINGAR	Urspr. Nr. ^b
C30. Otillräcklig/olämpligt utformad/ placerad belysning av arbetsytor, diskbank, spis och förvaringsutrymmen.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 201	3															C35
<i>Respektive miljö hinder markeras om en eller flera fasta funktioner i kök/grovkök/tvättstuga vålar problem (utrustning i gemensam tvättstuga bedöms inte).</i>		s 183- 189																
C31. Ologiskt utformade manöverorgan. <i>Ej/inbyggd mikrovägsgagn ska INTE bedömas.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 183	4	2	3													C36
C32. Stor kraft krävs för aktivering av reglage och manöverorgan.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 184						3				1			3	1		C37
C33. Mycket känsliga, lättaktiverade reglage och manöverorgan.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt		3	3	3			3				1						C38
C34. Användandet kräver intakt finmotorik. <i>Avser finmotorisk, sammansatt "manipulation", Jfr C.41.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	1						3				1			1			C39
C35. Mycket små reglage och manöverorgan.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt		2	2								3	2					C40
C36. Mycket stora reglage och manöverorgan.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt											2	3					C41
C37. Vridande handledsrörelser krävs.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt											2	4					C42

C. INOMHUS	BEDÖMNING	Byggsikapp-, sidhänvisning	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	ANTECKNINGAR	Urspr. Nr. ^b
C38. Komplexa manövrer (mer än ett moment/en rörelse) och god precision krävs.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt		2		1			2				1	1	1	1			C43
C39. Tvåhandsfunktion krävs.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt		1					2				1	4	3				C44
C40. Handfunktion krävs.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt											3	4	1				C45
C41. Fingerfunktion (dvs isolerade grepp, t ex pinch- och lateralgrepp) krävs.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt											2	4					C47
C42. Reglage/manöverorgan högt/otillgängligt placerade (mer än 1,1 m över golv). Gäller strömställare, eluttag, handtag till skåp och lådor, etc. <i>Notera hur stor andel (ungefärlig %) av alla funktioner som är problematiskt placerade!</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt																	C48
C43. Reglage/manöverorgan lågt placerade (mindre än 80 cm över golv). Gäller strömställare, eluttag, handtag till skåp och lådor, etc. <i>Notera hur stor andel (ungefärlig %) av alla funktioner som är problematiskt placerade!</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 184								2	3	1			2	4		
Hygienutrymme.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 205-211												1	1			C49
C44. Otillräckliga manövertor där vändning krävs (mindre än 1,3 x 1,3 m).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 191						2							3	4		C10

C. INOMHUS	BEDÖMNING	Bygg likapp-, sidhän- visning	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	ANTECKNINGAR	Urspr. Nr. ^b
C45. Otillräckligt utrymme för pall, badbräda eller motsvarande, eller annat problem i dusch/bad.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt					2							3	3	3			C50
C46. Avsaknad av stödhandtag vid dusch/bad och/eller wc.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt		1	1		4	4	4	4					4	4	4		C51
C47. Stödhandtag svåra att nå/olämpligt placerade (avser ej höjd utan t ex inträngd eller på annat sätt svår placering). Gäller alla typer, även armstöd vid WC.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt					1	1	2	3				2	1	1			C52
C48. Stödhandtag högt placerade (högre än 90 cm).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt															1		C53
C49. Stödhandtag lågt placerade (lägre än 80 cm).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt													1				C54
<i>Reglage och manöverorgan i hygienutrymme avser fasta funktioner, t ex vattenkranar, handtag till badrumsskåp, mm. Reglage/manöverorgan på tvättmaskin/torkutrustning bedöms under det avsnitt där utrustningen är placerad.</i>		s 183-189																
C50. Ologiskt utformade manöverorgan.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 183	4	2	3													C58
C51. Stor kraft krävs för aktivering av reglage och manöverorgan.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt							3				1			3	1		C59

C. INOMHUS	BEDÖMNING	Bygg ikapp-, sidhän- visning	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	ANTECKNINGAR	Urspr. Nr. ^b
C52. Mycket känsliga, lättaktiverade reglage och manöverorgan.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt		3	3	3		3					1	1					C60
C53. Användandet kräver intakt finmotorik. <i>Avser finmotorisk, sammansatt "manipulation", Jfr. C 41.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt		1				3					1		1				C61
C54. Mycket små reglage och manöverorgan.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt			2	2							3	2					C62
C55. Mycket stora reglage och manöverorgan.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt											2	3					C63
C56. Vridande handelsrörelser krävs.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt											2	4					C64
C57. Komplexa manövrer (mer än ett moment/ en rörelse) och god precision krävs.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt		2		1		2					1	1	1				C65
C58. Tvåhandsfunktion krävs.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt		1				2					1	4	3				C66
C59. Handfunktion krävs.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt											3	4	1				C67
C60. Fingerfunktion (dvs isolerade grepp, t ex pinch- och lateralgrepp) krävs.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt											2	4					C69

C. INOMHUS	BEDÖMNING	Bygg ikapp-, sidhän- visning	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	ANTECKNINGAR	Urspr. Nr. ^b
C61. Reglage/manöverorgan högt/otillgängligt placerade (högre än 1,1 m över golv). Gäller strömställare, eluttag, handtag till skåp och lådor, etc. Notera hur stor andel (ungefärlig %) av alla funktioner som är problematiskt placerade!	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 184								2	3	1			2	4		C70
C62. Reglage/manöverorgan lågt placerade (lägre 80 cm över golv). Gäller strömställare, eluttag, handtag till skåp och lådor, etc. Notera hur stor andel (ungefärlig %) av alla funktioner som är problematiskt placerade!	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 184												1	1			C71
C63. Tvättfat placerat på höjd för stående (överkant 81 cm över golv eller högre).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt							3								3		C72
C64. Toalettstol 147 cm eller lägre. <i>Inklusive sittring.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 137												3	3	1		C73
C65. Toalettstol 148 cm eller högre. <i>Inklusive sittring.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 137														1		C74
C66. Otillräckligt benutrymme under tvättstall (fritt djup till vägg min 60 cm, fri bredd min 80 cm, samt tvättstallets utformning, rörledningar, vattenlås, etc hindrande).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 138				2		2							1	3		C76
C67. Spegel placerad på höjd för stående (underkanten högre än 90 cm över golv).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 139														2		C77

C. INOMHUS	BEDÖMNING	Bygg ikapp-, sidhän- visning	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	ANTECKNINGAR	Urspr. Nr. ^b
C68. Toalettpappershållare otillgängligt placerad (mer än 40 cm från WC-stolen, annan höjd än 80 cm över golv, placerad på väggen bakom WC-stolen, etc).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 138			1	1	1	1	1	2	1							C78
C69. Förvaringsskåp, handduکشhängare, etc högt/lågt placerade (annan höjd än 0,9-1,2 m över golv).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 139			1	1	1	1	1	2						3		C79
C70. Duschplats med kanter/nivåskillnad (mer än 0 mm). <i>Mjuk gummikant som tillåter passage medförlytningshjälpmedel på hjul accepteras.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt					1								3	3	3		C80
C71. Badkar istället för duschplats.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt						3							2	3	4		C81
Övriga regler och manöverorgan. (förutom i kök, hygienutrymme, badrens under respektive avsnitt) <i>Avser fönster- och dörrbeslag, lås, strömställare, m fl fasta installationer.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 183-189																C83
C72. Ologiskt utformade manöverorgan.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 183	4	2	3													
C73. Stor kraft krävs för aktivering av reglage och manöverorgan.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 184						3			1				3	1		C84
C74. Mycket känsliga, lättaktiverade reglage och manöverorgan.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt											1						C85

C. INOMHUS	BEDÖMNING	Bygg ikapp-, sidhän- visning	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	ANTECKNINGAR	Urspr. Nr. ^b
C75. Användandet kräver intakt fin motorik. <i>Avser finmotorisk, sammansatt "manipulation", Jfr. C 41.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt		1					3				1			1			C86
C76. Mycket små reglage och manöverorgan.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt			2	2							3	2					C87
C77. Mycket stora reglage och manöverorgan.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt											2	3					C88
C78. Vridande handelsrörelser krävs.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt											2	4					C89
C79. Komplexa manövrer (mer än ett moment/ en rörelse) och god precision krävs.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt		2		1			2				1	1		1			C90
C80. Tvåhandsfunktion krävs.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt							2				1	4		3			C91
C81. Handfunktion krävs.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt											3	4		1			C92
C82. Fingerfunktion (dvs isolerade grepp, t ex pinch- och lateralgrepp) krävs.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt											2	4					C94
C83. Reglage/manöverorgan högt placerade (högre än 1,1 m över golv). <i>Gäller strömslätare, eluttag, handtag till skåp och lådor, etc. Notera hur stor andel (ungefärlig %) av alla funktioner som är problematiskt placerade!</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt											2	3	1	2	4		C95

C. INOMHUS	BEDÖMNING	Bygg ikapp-, sidhän- visning	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	ANTECKNINGAR	Urspr. Nr. ^b
C84. Reglage/manöverorgan lågt placerade (lägre än 80 cm över golv). Gäller strömställare, eluttag, handtag till skåp och lådor, etc. Notera hur stor andel (ungefärlig %) av alla funktioner som är problematiskt placerade!	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 184												1	1			C96
Bostadskomplement Tillgänglighet via gångvägar etc utomhus bedöms under UTMFUSMILJÖ. Hel våningstrappa bedöms vid C8 – C19. Observera att en förflyttningsväg som bedömts under tidigare avsnitt INTE ska bedömas en gång till här!		s 219-221																
C85. Förådsutrymme kan endast nås via trappsteg/tröske/annan nivåskilnad (mer än 15 mm) och/eller mer än 25 m avstånd fr entré.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 220		3	3	3	3	3	3	1					3	4		C97
C86. Tvättstuga kan endast nås via trappsteg/tröske/annan nivåskilnad (mer än 15 mm) och/eller mer än 25 m avstånd fr entré.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt	s 219		3	3	3	3	3	3	1					3	4		C99
C87. Olämplig utformning av dörr till tvättstuga (fritt mått mindre än 84 cm, tyngd, etc).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej/Bedömt					1	1	1	1	2			1		3	4		C100